

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC007/4.Н.00422

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пластик» (ООО «Пластик»), ОГРН: 1025600892646.
(наименование и местонахождение заявителя)
Адрес: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе 5, помещение 7.
Телефон: +73532647955, e-mail: sales@anti-fire.info.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пластик» (ООО «Пластик»), ОГРН 1025600892646.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Адрес: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе 5, помещение 7.
Телефон: +73532647955, e-mail: sales@anti-fire.info.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Платинум" (ООО «Платинум»).
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
ОГРН: 1157746932353. Адрес: 121354, город Москва, улица Кутузова, дом 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/4 действительно до 06.06.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Трубы из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire со стандартным размерным отношением SDR 7.4 (с наружным диаметром 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 мм и рабочим давлением 2,4 МПа), со стандартным размерным отношением SDR 9 (с наружным диаметром 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 мм и рабочим давлением 1,6 МПа) и фитинги из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) со стандартным размерным отношением SDR 6 (с наружным диаметром 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 мм и рабочим давлением 2,57 МПа) для водозаполненных спринклерных АУП, АУП-ТРВ и внутреннего противопожарного водопровода, выпускаемые по ТУ 2248-002-23905784-2017. Серийный выпуск.
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
код ТН ВЭД ЕАЭС 3917 22 100 0
код ОК 034 (ОКПД-2) 22.21.21.129

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТУ 2248-002-23905784-2017 «Трубы и фитинги из композитного полимерного материала PP-R FR (FireResistant) тм AntiFire для водозаполненных спринклерных АУП, АУП-ТРВ и внутреннего противопожарного водопровода».
(наименование, национальный стандарт, стандартов, организаций, ссылок, правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-773/07-2021 от 19.07.2021 г., ИЛ "Платинум", Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/4 до 06.06.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.13СК03.00798 от 22.10.2018г., выдан ОС СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ООО «ТЕСТ-С-ПЕТЕРБУРГ», рег. № РОСС RU.0001.13СК03
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.07.2021 по 18.07.2024



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов

005524